

STANDARTIZĀCIJAS, AKREDITĀCIJAS UN METROLOĢIJAS
CENTRS
METROLOĢIJAS BIROJS

Mērīšanas līdzekļa tipa apstiprinājuma
SERTIFIKĀTS
Nr. 835-2

Saskaņā ar 1997. gada 27. februāra likuma "Par mērījumu vienotību" 9. pantu un 2005. gada 28. jūnija MK noteikumiem Nr.455 SERTIFIKĀTS apliecina, ka, pamatojoties uz mērīšanas līdzekļa tipa novērtēšanas atkārtotas pārskates rezultātiem, mērlīdzekļa

Augstsprieguma strāvmainis CTS 12

mērīšanas līdzekļa nosaukums, tipa apzīmējums

precizitātes klase 0.2; 0.5; 1 un 3


KPB INTRA s.r.o., Čehija

ražotājs

tips apstiprināts un iekļauts Latvijas Valsts mērīšanas līdzekļu reģistrā ar kārtas Nr.832.

Pārskatītais sertifikāts Nr.835-1 izdots 2009. gada 14. jūlijā.
Minēto mērīšanas līdzekļa tipu atļauts lietot Latvijas Republikā.


Tipa apstiprinājuma zīme:



Mērīšanas līdzekļa tipa apraksts dots pielikumā, kas sastāv no 3 lpp. Informācija pielikumā ir konfidenciāla saskaņā ar standartu LVS EN 45011 un ir ražotāja īpašums.

Sertifikāts derīgs līdz **2015. gada 12. decembrim.**

SIA SAMC MB vadītājs:



J. Maurāns



Rīgā, 2012. g. 12. decembrī.

Sertifikātu aizliegts pavairot nepilnā apjomā bez SIA SAMC MB rakstiskas atļaujas